ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522 Email fguzbuguruslan@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ
по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений
№ 718

Дата выдачи (оформления) заключения «22» декабря 2017 г.

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований воды питьевой из скважин №10-02-6873-2708 от 06.11.2017г., № 10-02-6872-2707 от 06.11.2017 г., № 10-02-6871-2706 от 06.11.2017 г.; из распределительной сети № 10-02-6870-2643 от 03.11.2017 г., № 10-02-6875-2641 от 03.11.2017 г., № 10-02-6874-2642 от 03.11.2017 г.

2. Заявитель, юридический адрес: Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.

3. Объект, где производился отбор образца (пробы), измерения: Бугурусланский район, с. Благодаровка, с. Саловка

4. Основание для проведения экспертизы: договор № 443/16-к от 01.01.2017 г.

5. Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Оценка результатов исследования воды питьевой: доставленный образец пробы воды питьевой из скважины №1 с. Благодаровка по микробиологическим показателям и органолептическим свойствам отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», таблица 1,4; по обобщенным показателям не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 таблица 2 – жесткость общая 10,8 мг-экв/л при гигиеническом нормативе не более 7 мг-экв/л.

Доставленный образец пробы воды питьевой из скважины №2 с. Благодаровка по микробиологическим показателям и органолептическим свойствам отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», таблица 1,4; по обобщенным показателям не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 таблица 2 – жесткость общая 10,6 мг-экв/л при гигиеническом нормативе не более 7 мг-экв/л.

Доставленный образец пробы воды питьевой из скважины с. Саловка по

микробиологическим показателям и органолептическим свойствам отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», таблица 1,4; по обобщенным показателям не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 таблица 2 – жесткость общая 7,6 мг-экв/л при гигиеническом нормативе не более 7 мг-экв/л.

Доставленные образцы проб воды питьевой из распределительной сети с. Благодаровка, с. Саловка по микробиологическим показателям отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», таблица 1

6. Дата проведения оценки: «22» декабря 20 17 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене _____ М. В. Колесников
должность, подпись, ФИО

Заведующий отделом гигиены, врач по общей гигиене _____ М. В. Колесников
наименование структурного подразделения, подпись, ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-6874-2642
Дата оформления: 03.11.2017

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Дата и время отбора образца (пробы): *01.11.2017 10 ч. 15 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *01.11.2017 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 01.01.2017 г. № 443/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с.Благодаровка, ул.Центральная, 14 А, распределительная сеть, колонка
Код образца (пробы): *Б 2.11.17.6874 Д*
Объем образца: *0,5л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-6874-2642

Код образца (пробы): Б.2.11.17.6874.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.11.2017 12 ч. 00 мин.,
Дата окончания исследования: 03.11.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4,5	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-6871-2706
Дата оформления: 06.11.2017

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Дата и время отбора образца (пробы): *01.11.2017 10 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *01.11.2017 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 01.01.2017 г. № 443/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с.Благодаровка, скважина №1
Код образца (пробы): *Б.1.2.11.17.6871.Д*
Объем образца: *4,0 л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12*
Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С*

Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

Код образца (пробы): Б.1.2.11.17.6871.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 01.11.2017 12 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 03.11.2017

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
2	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
4	Общая минерализация (сухой остаток)	660 ± 66	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ3351-74
8	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
9	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
10	Окисляемость перманганатная	0,63 ± 0,13	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
11	Жесткость общая	**10,8 ± 1,6**	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
12	Водородный показатель	7,3 ± 0,2	не более 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Код образца (пробы): Б.1.2.11.17.6871.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.11.2017 12 ч. 00 мин.,
Дата окончания исследования: 06.11.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2,5	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*
Химик-эксперт: Левкина А.А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-6870-2643
Дата оформления: 03.11.2017

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Дата и время отбора образца (пробы): *01.11.2017 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *01.11.2017 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 01.01.2017 г. № 443/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с.Благодаровка, ул.Чапаева, д.18, распределительная сеть, колонка
Код образца (пробы): *Б.2.11.17.6870.Д*
Объем образца: *0,5л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: подпись *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*

к протоколу № 10-02-6870-2643

Код образца (пробы): Б.2.11.17.6870.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.11.2017 12 ч. 00 мин.,
Дата окончания исследования: 03.11.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6,5	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-6872-2707
Дата оформления: 06.11.2017

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Дата и время отбора образца (пробы): *01.11.2017 10 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *01.11.2017 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 01.01.2017 г. № 443/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с.Благодаровка, скважина №2
Код образца (пробы): *Б.1.2.11.17.6872.Д*
Объем образца: *4,0 л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12*
Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

Код образца (пробы): Б.1.2.11.17.6872.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 01.11.2017 12 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 03.11.2017

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
2	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
4	Общая минерализация (сухой остаток)	663 ± 66	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ3351-74
8	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
9	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
10	Окисляемость перманганатная	0,67 ± 0,13	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
11	Жесткость общая	**10,6 ± 1,6**	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
12	Водородный показатель	7,6 ± 0,2	не более 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Код образца (пробы): Б.1.2.11.17.6872.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.11.2017 12 ч. 00 мин.,
Дата окончания исследования: 06.11.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3,5	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*
Химик-эксперт: Левкина А.А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-6875-2641
Дата оформления: 03.11.2017

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Дата и время отбора образца (пробы): *01.11.2017 10 ч. 50 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *01.11.2017 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 01.01.2017 г. № 443/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с.Саловка, ул.Центральная, 93, распределительная сеть, колонка
Код образца (пробы): *Б.2.11.17.6875.Д*
Объем образца: *0,5л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-6875-2641

Код образца (пробы): Б.2.11.17.6875.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.11.2017 12 ч. 00 мин.,
Дата окончания исследования: 03.11.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3,5	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-6873-2708
Дата оформления: 06.11.2017

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Дата и время отбора образца (пробы): *01.11.2017 11 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *01.11.2017 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 01.01.2017 г. № 443/16-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с.Саловка, скважина
Код образца (пробы): *Б.1.2.11.17.6873.Д*
Объем образца: *4,0 л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12*
Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С*

Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Врач по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

Код образца (пробы): Б.1.2.11.17.6873.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 01.11.2017 12 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 03.11.2017

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
2	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
4	Общая минерализация (сухой остаток)	389 ± 47	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ3351-74
8	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
9	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
10	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
11	Жесткость общая	**7,6 ± 1,1**	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
12	Водородный показатель	7,0 ± 0,2	не более 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Код образца (пробы): Б.1.2.11.17.6873.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 01.11.2017 12 ч. 00 мин.,
Дата окончания исследования: 06.11.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4,5	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*
Химик-эксперт: Левкина А.А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ