ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67, e-mail.gai. fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841, e-mail: egsen_no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49, e-mail.ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-353689) 2-00-64, e-mail. fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
_____ Е.Д. Бордникова
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-6634-1159

Дата оформления: 01.07.2021

Наименование образца (пробы):
Вода источников централизованного водоснабжения:
Заявитель (заказчик):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, улица Центральная, дом 14а
Дата и время отбора образца (пробы): *29.06.2021 16 ч. 40 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *29.06.2021 17 ч. 30 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 15.01.2021 № 20/21-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, улица Центральная, дом 14а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, скважина №1
Код образца (пробы): *Б.1.2.06.21.6634.Д*
Объем образца: *4,5 л.*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-6634-1159

Код образца (пробы): Б.1.2.06.21.6634.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 29.06.2021 17 ч. 45 мин.
Дата окончания исследования: 29.06.2021

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	pH	7,3 ± 0,2	Един. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	**1296 ± 129**	мг/дм^3	ГОСТ18164-72
10	Жесткость	**13,2± 2,0**	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,75 ± 0,15	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	/ Девр

Код образца (пробы): Б.1.2.06.21.6634.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 29.06.2021 17 ч. 55 мин.
Дата окончания исследования: 01.07.2021

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	2,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Артищева С.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области вгороде Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522 Emailfguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
_____ (Колесников М.В.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-07.2021-0242 **«27» июля 2021 г.**

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-6634-1159 от 01.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения. Объект, где производился отбор образца (пробы): Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, скважина №1.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, улица Центральная, дом 14 а.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 20/21-к от 15.01.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-6634-1159 от 01.07.2021 г. – вода источников централизованного водоснабжения: по результатам лабораторных исследований проба – вода источников централизованного водоснабжения по обобщенным показателям - общая минерализация (сухой остаток) и жесткость общая не отвечает требованиям таблицы 3.3, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», с учетом величины допустимой ошибки метода определения.

5. Дата проведения оценки: «27» июля 20 21 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене _____ В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО