ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

## Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г. ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail gair fauz mail.ru . 462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail fessen no@mail.ru . 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail ress genal orgus ru; 462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64; e-mail feste дофилайтел

Руководитель (замежителя руководителя) ИЛЦ РД Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-1468-288

Дата оформления: 09.03.2021

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, 461601,

Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, улица Центральная, дом 14а

Дата и время отбора образца (пробы):

04.03.2021 15 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы):

04.03.2021 17 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 15.01.2021 № 20/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, улица Центральная, дом 14a

подпись

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области,

Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, скважина №2

Код образца (пробы):

Б.1.2.03.21.1468.Д

Объем образца:

4.5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

ΓΟCT 31861-12, ΓΟCT 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Φ-02-16-02-2019

1 из 3-х стр.

|                 |   |                              | Код образца (пробы): | Б.1.2.03.21.1468.Д           |
|-----------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                 |   | Отделение лаборатор          | ных исследований     |                              |
|                 | Дата начала исследования:<br>Дата окончания исследова |                              |                      |                              |
| <b>№</b><br>п/п | Определяемые<br>показатели                            | * Результаты<br>исследований | Единицы<br>измерения | НД на методы<br>исследований |
| 1               | Запах   | 0                            | Баллов               | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2               | Вкус и привкус  | 0                            | Баллов               | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3               | Мутность (измеренную при длине 530 нм)                | менее 1                      | ЕМФ                  | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 1               | Цветность   | менее 5                      | град.                | ГОСТ 31868-2012<br>метод Б   |
| 5               | массовая концентрация нефтепродуктов                  | менее 0,005                  | мг/дм <sup>3</sup>   | ПНД Ф 14.1:2:4.128-9         |
| 6               | Фенолы (общие и<br>летучие)                           | менее 0,0005                 | мг/дм <sup>3</sup>   | ПНД Ф 14.1:2:4.182-0         |
| 7               | АПАВ  | менее 0,025                  | мг/дм <sup>3</sup>   | ПНД Ф 14.1:2:4.158-<br>2000  |
| 3               | рН  | $7,7 \pm 0,2$                | Един. рН             | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-<br>97  |
| )               | Сухой остаток   | 965 ± 96                     | <b>;</b> мг/дм³      | FOCT18164-72                 |
| 10              | Жесткость   | 11,1 ± 1,7                   | ж°                   | ГОСТ 31954-2012<br>Метод А   |
| 11              | Окисляемость<br>перманганатная                        | $0,75 \pm 0,15$              | мг/дм <sup>3</sup>   | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99        |
| Исс             | ледования проводили:<br>жность, Ф.И.О.                |                              | MIT/AM               |                              |
|                 | Химик-эксперт Варникова                               | М.Л.                         | / such               |                              |

| - 2      |   |                           | Код образца (пробы): | Б.1.2.03.21.1468.Д           |  |  |  |  |
|----------|---|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|
|          | Отделение лабораторных исследований   |                           |                      |                              |  |  |  |  |
|          | Дата начала исследования: 04.03.2021 17 ч. 45 мин.<br>Дата окончания исследования: 09.03.2021 |                           |                      |                              |  |  |  |  |
| №<br>п\п | Определяемые<br>показатели  | * Результаты исследований | Единицы<br>измерения | НД на методы<br>исследований |  |  |  |  |
| 1        | Общее микробное число<br>(ОМЧ)  | 6,5                       | КОЕ/мл               | МУК 4.2.1018-01              |  |  |  |  |

| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|---|---|---------------|--------------|-----------------|
| 3 | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

| Исследования проводили:        |    |
|--------------------------------|----|
| Должность, Ф.И.О.              | 1  |
| Врач-бактериолог Артищева С.А. | 19 |

<sup>\*</sup> дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения \*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

## федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области вгороде Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,

## Пономаревском районах» ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73, тел. (35352) 23522, факс (35352) 23522 Emailfquzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя ОИ, технический директор ОИ (Колесников М.В.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-07.2021-0240

«27» июля 2021 г.

- 1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-02-1468-288 от 09.03.2021 г. вода источников централизованного водоснабжения. Объект, где производился отбор образца (пробы): Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, скважина №2.
- **2.** Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, село Благодаровка, улица Центральная, дом 14 а.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 20/21-к от 15.01.2021 г.
- 4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-02-1468-288 от 09.03.2021 г. — вода источников централизованного водоснабжения: по результатам лабораторных исследований проба — вода источников централизованного водоснабжения по обобщенному показателю - Жесткость общая не отвечает требованиям таблицы 3.3, раздела ІІІ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», с учетом величины допустимой ошибки метода определения.

5. Дата проведения оценки: «<u>27</u>» июля 20 <u>21</u> г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене

\_В.С. Агеева

должность, подпись, ФИО